

**FASE TRANSITORIA NEI TERRITORI DELLE AUTORITA' COMPETENTI CHE HANNO USUFRUITO DELLA PROROGA PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DOTATI DI GENERATORE DI CALORE A FIAMMA**

**IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE UTILE SUPERIORE A 100 kW ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO**

-----	Operazione		Documenti da redigere	
	Prima manutenzione ordinaria utile degli impianti esistenti, dopo l'entrata in vigore della legge 19/2015 (giugno 2015)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione del vecchio libretto di impianto con il nuovo (se non effettuata)</li> <li>• Inviare al SE<sup>(1)</sup> la scheda identificativa dell'impianto<sup>(2)</sup></li> <li>• Compilazione del REE<sup>(3)</sup> o dell'allegato F<sup>(4)</sup> da inviare al SE munite di bollino da 7 euro solo se non è stata effettuata l'autocertificazione nel biennio 2013/2014</li> <li>• Compilazione della DFM<sup>(5)</sup> da inviare al SE</li> <li>• Targatura dell'impianto<sup>(6)</sup></li> </ul>	
Frequenza manutenz. ordinarie	Operazione	Documenti da redigere		
		Impianto autocertificato (con bollino) nel 2013 o nel 2014	Impianto non autocertificato nel biennio 2013/2014	
Semestrale	1° Manutenzione 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE o allegato F con bollino da 7 euro da inviare al SE (c'è tempo fino al 30 giugno 2016)</li> <li>• Altrimenti REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	
	2° Manutenzione 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE o allegato F con bollino da 7 euro da inviare al SE se non effettuato nel primo semestre 2015 (c'è tempo fino al 30 giugno 2016).</li> <li>• Altrimenti REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	
	1° Manutenzione 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE o allegato F con bollino da 7 euro da inviare al SE se non effettuato nel 2015 (c'è tempo fino al 30 giugno 2016).</li> <li>• Altrimenti REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	
	2° Manutenzione 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE o allegato F con bollino da 7 euro da inviare al SE se non effettuato nel 2015 o nella prima manutenzione del 2016 (c'è tempo fino al 30 giugno 2016).</li> <li>• Altrimenti REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	
	1° Manutenzione 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE entro il 30 giugno 2017</li> </ul>		
	2° Manutenzione 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>		
	1° Manutenzione 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>		
	2° Manutenzione 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>		
	1° Manutenzione 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>		
	2° Manutenzione 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>		
	1° Manutenzione 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>		
	2° Manutenzione 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>		
Annuale	Manutenzione 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE o allegato F con bollino da 7 euro da inviare al SE (c'è tempo fino al 30 giugno 2016)</li> <li>• Altrimenti REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	
	Manutenzione 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE o allegato F con bollino da 7 euro da inviare al SE se non effettuato nel 2015 (c'è tempo fino al 30 giugno 2016).</li> <li>• Altrimenti REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>	
	Manutenzione 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE entro il 30 giugno 2017</li> </ul>		
	Manutenzione 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>		
	Manutenzione 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>		
	Manutenzione 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE con segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>		

NOTE:

- 1) SE = Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) .
- 2) Scheda identificativa dell'impianto = copia della scheda n. 1 del libretto di impianto.
- 3) REE = Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (allegato 9 al DDPF 61/EFR). Se il REE non è esaustivo delle operazioni effettuate occorre produrre anche un ulteriore documento che le comprenda come ad esempio gli ex allegati F e G. Tale documento non va mai inviato al SE.
- 4) Allegato F = Rapporto di Controllo Tecnico introdotto dalla vecchia Normativa.
- 5) DFM = Dichiarazione Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (allegato 4 al DDPF 61/EFR). Da inviare al SE anche ogni volta che il manutentore prende in carico un nuovo impianto.
- 6) La targatura dell'impianto (attribuzione del codice univoco dell'impianto – codice catasto) va effettuata secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Autorità Competente.