

TABELLE ESEMPLIFICATIVE DELLA DOCUMENTAZIONE DA REDIGIRE E DA INVIARE AL SOGGETTO ESECUTORE DA PARTE DEL MANUTENTORE/INSTALLATORE O DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO SUDDIVISA PER TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO E FREQUENZA DELLE MANUTENZIONI

IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO			
Potenza termica nominale utile totale	Frequenza manutenzioni ordinarie	Operazione	Documenti da redigere
Maggiore o uguale a 12 kW	-----	Prima messa in servizio – collaudo (Nuova installazione, ristrutturazione impianto o sostituzione generatore di calore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilazione del libretto di impianto (nuovo o aggiornamento dell'esistente)</li> <li>• Inviare al SE<sup>(2)</sup> la scheda identificativa dell'impianto<sup>(3)</sup></li> <li>• Compilazione della DAM<sup>(4)</sup> da inviare al SE</li> <li>• Compilazione del REE<sup>(5)</sup> da <u>non inviare</u> al SE</li> <li>• Compilazione della DFM<sup>(6)</sup> da inviare al SE</li> <li>• Targatura dell'impianto<sup>(7)</sup></li> </ul>
		Prima manutenzione ordinaria utile degli impianti esistenti, dopo l'entrata in vigore della legge 19/2015 (giugno 2015) <i>(Per la fase di prima attuazione della Legge 19/2015 vedi nota 1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilazione del libretto di impianto nuovo (se non effettuato)</li> <li>• Inviare al SE la scheda identificativa dell'impianto</li> <li>• Compilazione del REE da <u>non inviare</u> al SE</li> <li>• Compilazione della DFM da inviare al SE</li> <li>• Targatura dell'impianto<sup>(7)</sup></li> </ul>
	Annuale	Prima manutenzione ordinaria (dopo un anno dalla prima messa in servizio) <i>(Per la fase di prima attuazione della Legge 19/2015 vedi nota 1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>
		Seconda manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>
		Terza manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>
		Quarta manutenzione ordinaria (vedere nota 1 per la fase di prima attuazione della Legge 19/2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE munito di segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>
		Dalla quinta manutenzione si ripete il ciclo partendo dalla prima	
	Biennale	Prima manutenzione ordinaria (dopo due anni dalla prima messa in servizio) <i>(Per la fase di prima attuazione della Legge 19/2015 vedi nota 1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE da <u>non inviare</u> al SE</li> </ul>
		Seconda manutenzione ordinaria (vedere nota 1 per la fase di prima attuazione della Legge 19/2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE munito di segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>
		Dalla terza manutenzione si ripete il ciclo partendo dalla prima	
Quadriennale	Ad ogni manutenzione ordinaria (la prima dopo quattro anni dalla prima messa in servizio) <i>(Per la fase di prima attuazione della Legge 19/2015 vedi nota 1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento libretto di impianto</li> <li>• REE munito di segno identificativo da inviare al SE</li> </ul>	

NOTE:

- 1) Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19/2015 (giugno 2015), **la prima manutenzione ordinaria va fatta entro il 30 giugno 2017**; in tali casi, per questa scadenza, oltre ai documenti indicati alla voce *"Prima manutenzione ordinaria utile degli impianti esistenti, dopo l'entrata in vigore della legge 19/2015 (giugno 2015)"*, **va redatto il REE munito di segno identificativo (da inviare al SE)**. Alla successiva manutenzione, per individuare i documenti da inviare, si ripete il ciclo partendo dalla "Prima manutenzione ordinaria" in tabella.
- 2) SE = Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) .
- 3) Scheda identificativa dell'impianto = copia della scheda n. 1 del libretto di impianto.
- 4) DAM = Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (allegato 8 al DDPF 61/EFR). Da inviare anche in caso di riattivazione di un generatore.
- 5) REE = Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (allegato 10 al DDPF 61/EFR). Se il REE non è esaustivo delle operazioni effettuate occorre produrre anche un ulteriore documento che le comprenda. Tale documento non va mai inviato al SE.
- 6) DFM = Dichiarazione Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (allegato 5 al DDPF 61/EFR). Da inviare al SE anche ogni volta che il manutentore prende in carico un nuovo impianto.
- 7) La targatura dell'impianto (attribuzione del codice univoco dell'impianto – codice catasto) va effettuata secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Autorità Competente.